



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE**

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, tālrunis 67075870

Rīgā

20. 04. 2012 Nr. 22/8-106

Uz 12.04.2012. Nr.36

Olaines speciālajai pirmsskolas
izglītības iestādei „Ābelīte”,
Parka ielā 5, Olainē,
Olaines novadā, LV-2114

[Par iesnieguma izskatīšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izskatīja Jūsu iesniegumu par durvju pārcelšanu, lai netiktu veicināta bērnu traumatisma iespēja un tiktu nodrošināta droša evakuācija no iestādes.

Pārvalde neiebilst durvju pārcelšanai par 1,1 metru dziļāk koridorā pēc iesniegumam pievienotā pielikuma, kā arī informējam Jūs, ka veicot šo durvju pārcelšanu jāievēro ugunsdrošību reglamentējošo būvnormatīvu prasības.

Atgādinām Jums, ka objekta ekspluatācijas laikā jāievēro Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

Priekšnieks
kapteinis

A.Vasiļevskis



Olaines novada pašvaldība

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4302901634

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis 67965768, e-pasts: abelite@mail.lainnet.lv

Olainē

Olaines novada pašvaldības
arhitektei

25.04.2012. Nr.43

Par durvju pārcelšanu

Lūdzam Jūs izskatīt un akceptēt OSPII „Ābelīte” durvju pārcelšanu 1,10 metru dziļāk koridorā, pamatojoties uz to, ka blakus durvīm ķeroties, rodas bērnu traumatisma iespēja un tiek traucēta evakuēšanās no iestādes.

OSPII “Ābelīte” vadītāja

V. Zoša

Logina 67965768



SASKANOTS

arhitekta-būvvaldes vadītāja

S.Rasa
S.Rasa

15.05.2012.

*Durvju pārcelšana saskaņā ar
pievienotām shēmām.*

S.Rasa