



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

30. 04. 2015. Nr.8.10.1./ 1871

Iepirkuma ONP 2015/10 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2015/10 „Olaines PII „Zīle” grupu un citu telpu remontdarbi”

Iepirkumu komisija 2015.gada 29.aprīlī saņēma ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2015/10 „Olaines PII „Zīle” grupu un citu telpu remontdarbi” Nolikumu un darbu apjomiem.

Ieinteresētā piegādātāja 1. jautājums:

Darbu daudzuma sarakstā ir dots darba nosaukums - Grīdas hidroizolācija (punkts 5.2., 3.lapa; punkts 4.2., 5.lapa; punkts 2.2., 8.lapa; punkts 2.2., 9.lapa).

Lūdzam precizēt, no kāda materiāla paredzēts veidot grīdas hidroizolāciju?

Ieinteresētā piegādātāja 2. jautājums:

Darbu daudzuma sarakstā ir dots darba nosaukums – Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18cm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām) (punkts 5.3., 3.lapa; punkts 4.3., 5.lapa; punkts 2.2., 7.lapa; punkts 2.3., 8.lapa; punkts 2.2., 11.lapa).

Lūdzam precizēt, kādi ir paredzēti izlīdzinošo latu izmēri un solis?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. un 2. jautājumu:

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma Darbu daudzuma saraksta 30.04.2015. precizēto versiju MS Word formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2015/10 dokumentācijas ar nosaukumu: *Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_30.04.2015*.

Ieinteresētā piegādātāja 3. jautājums:

Darbu daudzuma sarakstā ir dots darba nosaukums – PVC grīdlīstu montāža (saskaņot ar pasūtītāju) ~50mm (punkts 5.7., 3.lapa; punkts 4.7., 5.lapa; punkts 2.5., 7.lapa; punkts 2.6., 8.lapa; punkts 2.5., 11.lapa).

Lūdzam Pasūtītāju izvērtēt, vai nebūtu lietderīgāk grīdlīstes izveidot no linoleja, uzliecot to uz augšu?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Pasūtītājs nemaina prasības attiecībā uz materiālu grīdlīstēm.

Ieinteresētā piegādātāja 4. jautājums:

Darbu daudzuma sarakstā Mūzikas skolotāju kabinets - Telpa Nr.4 (korpušs A, 1.stāvs) 1.2.punktā (4.lapa) ir dots darba nosaukums – Žāvējamā skapja demontāža (ar elektroinstalāciju) ar nišu izveidi.

Lūdzam norādīt demontētā žāvējamā skapja sienā izveidojamo nišu izmērus un tās apdares veidu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:

Izmērs visiem žāvējamiem skapjiem (ventilācijas kastēm) norādīts 7.lapā punktā 1.1. (1300X700mm). Paskaidrojam, kad žāvējamais skapis tiks demontēts, nišas sienas jāizlīdzina un jānokrāso, kā norādīts punktos 3.1., 3.2. un 3.4.

Ieinteresētā piegādātāja 5. jautājums:

Darbu daudzuma saraksta Virtuve - Telpa Nr.13 (korpuiss B, 1.stāvs) 2.5.punktā (10.lapa) ir dots darba nosaukums – Veikt šuvju hermetizāciju (pie sienas).

Lūdzam Pasūtitāju izvērtēt, vai nebūtu lietderīgāk izveidot grīdlīsti no flīzēm h-80 vai 100mm?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:

Pasūtitājs nemaina prasības, jo sienas jau ir flīzētas.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2015/10 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

K.Matuzone

A.Rituma 67146050