



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

04.06. 2015. Nr.8.10.2./4393

Iepirkuma ONP 2015/06 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”

Iepirkumu komisija 2015.gada 29.maijā saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Tehnisko projektu.

1. jautājums:

Ir ieprojektēts 130 kw siltummainis, vai ir ņemts vērā tas, cik jaudīgi ir esošie jau uzmontētie patērētāji? (jo esošais, kuru plānots demontēt, no skolas saimnieka vārdiem ir 150 kw).

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

2. jautājums:

Vai skolas aktu zālē tiks mainīts grīdas segums? Jo būs jābraukā ar stalažām, jāzina vai ir jāparedz kāds aizsargsegums.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Grīdas segums netiks mainīts. Ir jāparedz aizsargsegums.

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

3. jautājums:

Nepieciešams precīzāks projekta risinājums, kā aizvilkēt siltumapgādi no siltummezgla līdz ventilācijas iekārtām, jo esošajā risinājumā sanāk tā, ka caurules šķērso direktora kabinetu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Lai apietu direktora kabinetu, kaloriferu siltumapgādes caurules (2 x Ø32mm) iespējams novietot aktu zāles stūrī un korpusa gaitenī, tādējādi nepalielinot vadu garumu, šķērsojamo pārsegumu un sienu skaitu.

4. jautājums:

Nolikumā ir rakstīts, ka ir iespējami arī materiālu analogi. Kādas ir prasības iekārtu nomaiņai uz analogiem, jo ir lielas aizdomas, ka lielāko no ieprojektētajām iekārtām plānotajā novietojuma vietā nemaz nevarēs dabūt (vai projektētāji to ir izvērtējuši)?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:

Projektā ir norādīts, ka projektā uzrādītie agregāti, iekārtas un materiāli ir uzrādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības (materiālu un iekārtu tehniskajiem rādītājiem jāsakrīt ar projektā norādītajiem).

5. jautājums:

Uz kādas pamatnes ir paredzēts novietot dzesētāju, kura izmērs ir 2,4 m x 1,5 m (svars 640 kg)? Jumts ir no skārda ar slīpumu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:

Jumts nav no skārda (skat. rasējumu 14-038-BK-6i).

6. jautājums:

Tāme 1/1. Poz.59. projektā nav uzrādīts koka pakāpiena garums 1=? Lūdzam norādīt trūkstošo izmēru.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 6. jautājumu:

Pakāpiena garums ir 1200 mm (skat. rasējumus 14-038-AR-2 un 14-038-AR-3).

7. jautājums:

Tāme 1/1. Poz.60. projektā nav uzrādīts kāpņu laukuma garums, platums. Lūdzam norādīt trūkstošos izmērus.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 7. jautājumu:

Kāpņu laukuma platums ir 1200mm (skat. rasējumus 14-038-AR-2 un 14-038-AR-3), garums - 1200mm (skat. rasējumu BK-5i).

8. jautājums:

Tāmē 1/1 norādītais durvju skaits nesakrīt ar projektā norādīto D-2 4gab. un D-1 2gab. Lūdzam precizēt durvju daudzumu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 8. jautājumu:

Durvju skaits - atbilstoši rasējumam 14-038 AR-2.

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

9. jautājums:

Vai pretendents var piedāvāt aizvietot dabīgo linoleju ar mākslīgo heterogēno linoleju ar aizsargslāni ar atbilstošu biežumu, piemērots publiskajām ēku telpām (to nav vajadzības vaskot)?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 9. jautājumu:

Nē, pretendents nevar aizvietot dabīgo linoleju ar piedāvāto mākslīgo linoleju.

10. jautājums:

Vai Pasūtītājs var norādīt esošo griestu plāksņu marku, nosaukumu, biežumu utt. aktu zālē?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 10. jautājumu:

Pasūtītājs nevar noteikt marku, nosaukumu un biežumu griestu plāksnēm aktu zālē, jo nav saglabājusies pirmatnējā tehniskā dokumentācija. Tās varēja apskatīt uz vietas objekta apskates laikā vai atsevišķi, sazinoties ar Olaines 1.vidusskolas direktora vietnieku Juri Odiņu.

11. jautājums:

Tāme 1/1. Poz.115. Apdares apjoms - griestu špaktelēšanai un krāsošanai, kas norādīts tāmē, nesakrīt ar projekta apdares tabulā norādītajiem apjomiem. Kā rīkoties pretendents, sagatavojot piedāvājumu?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 11. jautājumu:

Pareizais apjoms norādīts apdares tabulā (skat. rasējumu 14-038 AR-2) – 251,85m².

Platību veido:

bibliotēka – 159,2m²;

priekštelpa – 51,21m²;

ventkamera – 41,44m²;

balkons – 0m² (savu griestu nav).

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

12. jautājums:

Tāme 1/1. Poz.123. „Ārējie apdares remontdarbi pēc loga aizmūrēšanas (siltināt, apmest un krāsot āršienus)”. Lūdzam precizēt šo darbu pozīciju, jo pēc projekta neviens logs nav jāaizmūrē/projekts paredz tikai 1 durvju aizmūrēšanu no bibliotēkas uz aktu zāli!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 12. jautājumu:

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

13. jautājums:

Pēc tāmes 1/1 tiek uzrādīts AR daļas rasējumi ar „i”, bet projektā nav uzrādītas šās izmaiņu lapas! Lūdzam precizēt šo informāciju!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 13. jautājumu:

AR daļas rasējumi un AR daļas rasējumi ar „i” ir identiski.

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

14. jautājums:

Trūkst flīžu notinuma pozīcija tāmē pēc rasējuma AR-2 (Izlietne pie skatuves). Lūdzam veikt korekcijas, lai iekļautu trūkstošo pozīciju tāmē un norādīt flīžu izmērus un toni!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 14. jautājumu:

Flīzējuma apjoms pie izlietnes - 1.6m². Gaiši bēšas. Izmēri:150x150mm vai 250x200mm vai 300x300mm. Tik mazā laukumā raksts nav, ir tikai sakrītošās šuvju līnijas.

Skat. vēstules 1.pielikumā iepirkuma ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija” Nolikuma grozījumus Nr.1.

15. jautājums:

Tāme 1/13. UAS.

Esošo iekārtu demontāžas darbi					
1	Līg.c.	Gaismas skaņas ierīce iekšējā AN-0218	gab.	6	
2	Līg.c.	Dūmu detektors ECO 1003/1000B	gab.	15	
3	Līg.c.	Rokas darbības detektors MCP-1A	gab.	4	
4	Līg.c.	Rokas darbības detektora vāks PS-200	gab.	4	
5	Līg.c.	Radioraidītājs RS2-P	gab.	1	
6	Līg.c.	Demontēt kabeļus	m	900,0	

7	Līg.c.	Ievilkst funkcionējošo kabeli vadulē pirms starpsienu nojaukšanas	m	30,0
Iekārtu montāžas darbi				
8	Līg.c.	Gaismas skaņas ierīce iekšējā AN-0218	gab.	6
9	Līg.c.	Dūmu detektors ECO 1003/1000B	gab.	15
10	Līg.c.	Rokas darbības detektors MCP-1A	gab.	4
11	Līg.c.	Vāks rokas darbības detektoram PS-200	gab.	4
12	Līg.c.	Radioraidītājs RS2-P	gab.	1
13	Līg.c.	Montēt ugunsdrošo kabeli J-Y-(St)Y-2*2*0.8	m	450,0
14	Līg.c.	Montēt kabeli ugunsdrošo kabeli Je-H(st)H-1*2*0.8	m	450,0

Vai pretendents vēlas demontēt un pēc tam atjaunot ar vecajiem materiāliem pēc tāmes 1/13 norādītās informācijas vai tomēr atjaunot ar jauniem materiāliem?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 15. jautājumu:

Projektā tika paredzēta signalizācijas iekārtu noņemšana pirms darbu sākuma un tās montāža, izvelkot jaunus kabelus, pēc darbu pabeigšanas.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes kopā ar Grozījumiem Nr.1 pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2015/06 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

A.Rituma 67146050



K.Matuzone

**Iepirkuma ONP 2015/06
„Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”
nolikuma**

Grozījumi Nr.1

1. Izteikt nolikuma 1.9.3. punktu jaunā redakcijā:

„1.9.3. Pretendenti piedāvājumus iesniedz **līdz 2015.gada 25.jūnija plkst.11:00** Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.”

2. Izteikt nolikuma 1.10.1. punktu jaunā redakcijā:

„1.10.1. Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, **2015.gada 25.jūnija plkst.11:00.”**

3. Izteikt nolikuma 1.12.1. punktu jaunā redakcijā:

„1.12.1. Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālrunis un faksa numurs;
- atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam ONP 2015/06 „Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”;
- atzīme: „**Neatvērt līdz 2015.gada 25.jūnija plkst.11⁰⁰.”**

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 04.06.2015. koriģēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2015/06 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_LABOTS_04.06.2015.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Rituma 67146050