



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

08. 08. 2016. Nr.8.10.2./ 3599

Iepirkuma ONP 2016/31 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/31 „Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecība”

Iepirkumu komisija 2016.gada 5.augstā un 8.augstā saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/31 „Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecība” Nolikumu.

1. jautājums:

Tehniskajā specifikācijā punktā 1.7 kopējais darbu izpildes termiņš norādīts 15 kalendārie mēneši, bet tāmes formas Nr. 3 “Būvlaukums” 12 mēneši. Lūdzu precizēt tāmes formu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Tāmes Nr.3 “Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana” pozīcijās 7,9,11,13,14,15,16 kā daudzums paredzēti 12 mēneši – būvdarbu ilgums saskaņā ar Būvprojekta sadaļu “Darbu organizēšanas projekts” DOP 3.punktu.

Nolikumā 1.6.3.punktā, 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija 1.7.punktā un 7.pielikuma “Līguma projekts” 5.1.punktu noteikts Darbu kopējais izpildes termiņš no Darbu uzsākšanas: 15 (piecpadsmit) kalendārie mēneši – termiņš no līguma parakstīšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (ar Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā tiek saprasts brīdis, kad tiek apstiprināts akts par Būvobjekta pienemšanu ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteikto), tas nozīmē, ka 15 mēneši iekļauj arī visu atzinumu saņemšanu un nodošanu ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam. Būvdarbu ilgums un kopējais Darbu izpildes termiņš būs atšķirīgs. Lai nerastos pārpratumi Piedāvājumu sagatavošanā un vērtēšanā, kopējais daudzums Tāmes Nr. 3 “Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana” pozīcijās 7,9,11,13,14,15,16 daudzums tiek mainīts uz **15 mēnešiem**.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1.pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 08.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZETS_08.08.2016.

2. jautājums:

Tāmes formā Nr. 3 poz. Nr. 8 “Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana”. Ko nepieciešams iekļaut šajā pozīcijā un kāpēc apjoms ir 2 gab?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Darbu apjomu sarakstā Nr.3 pozīcija Nr.8 "Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana" tiek paredzēts veikt strādnieku vagonu uzstādišanu, demontāžu, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas. "Apjoms 2 gab.". Strādnieku vagonu skaitu skatīt Būvprojekta 18.sējumā (DOP): paskaidrojuma rakstu piekto apakšpunktu – "Būvlaukums. Pagaidēkas un būves", novietnes piemērs attēlots rasējuma lapā DOP-2 – "Būvdarbu ģenplāns".

Darbu apjomā sarakstā Nr. 3 pozīcijā aprakstā klūdaini definēts 1 strādnieku vagoniņš 8 cilvēkiem, saskaņā ar Būvprojekta sadaļu DOP lapu DOP-2 paredzēti **2 strādnieku** vagoniņi 8 cilvēkiem. Gatavojot tāmes, Darbu apjomā saraksta Nr.3 pozīcijā nemit vērā precizējumu.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1.pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 08.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZĒTS_08.08.2016.

3. jautājums:

Lūdzu izsniegt ELT sadaļai ELT 02 un ELT 04.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Projekta lapas ELT_02; ELT_04 izsniegtajā digitālajā materiālā ievietotas nepareizajā sadaļā. Norādītās lapas atrodamas projekta 12. sējumā (EL). PDF formātā mapē EL_PDF - M2_BP_ELT_01-01 – SS1 sadales shēma; M2_BP_ELT_02-01 – Elektroapgādes shēma un M2_BP_ELT_04-01 – Specifikācija.

4. jautājums:

Tāmes formā 2-5 ELT poz. Nr. 3 gaismeklis- 16 kompl. Lūdzam precizēt gaismekļa, marku un tipu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:

Projektētie ielu apgaismes kermenī tiek paredzēti analogiski esošajiem zemesgabalā izvietotiem apgaismes kermeniem. (Skat. Projekta 2. sējumu (GP) rasējuma lapu M2_BP_GP_110-002 - "Generālplāns ar inženiertīku kopplānu" tabulā "Pieņemtie apzīmējumi" un ELT daļas M2_BP_ELT_03_01 lapu).

Esošo zemesgabalā izvietoto apgaismes kermenē marka un tips - NIKKON-100W ar spuldzi SON-T.

5. jautājums:

Sakarā ar to, ka ir veiktas izmaiņas apjumu tabulās, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiks pagarināts, jo izmaiņas, kas veiktas Darbu apjoma tabulās, ir tikai precizējumi un tie izriet no Būvprojekta rasējumu un paskaidrojošās daļas. Precizējumi nemaina un negroza Būvprojektu - tie ir tikai darbu apjomu apkopojuma precizējumi atbilstoši esošajam Būvprojektam, kas ir publiski pieejams Pretendentiem no 14.07.2016. un netraucēja Pretendentam sagatavot piedāvājumu konkursam. Izmaiņas neskar iepirkuma procedūras dokumentācijas atlases, kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas prasības, un tie nemaina iesniedzamo dokumentu klāstu.

6. jautājums:

Lokālā tāme Nr. 3 pozīcija 8 Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana gb. 2.

Lūdzam paskaidrot, kas ar šo pozīciju ir domāts? Kādas izmaksas šajā pozīcijā ir jāiekļauj?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 6. jautājumu:

Skatīt atbildi uz 2.jautājumu.

7. jautājums:

Lokālās tāme Nr. 1-9 un Lokālā tāme 1-19

Abās tāmēs ir kopējas pozīcijas ar vienādiem apjomiem.

Konkrēti Lokālā tāme 1-9 no pozīcijas 54 līdz pozīcijai 75 ir vienādas ar Lokālās tāmes 1-19 pozīcijām no 1 līdz 22 pozīcijai.

Vai abās lokālajās tāmēs apskaņošanas sistēmas ir divas atšķirīgas vai arī ir klūda un apjomi iekļauti dubultā?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 7. jautājumu:


Skatīt iepirkumu komisijas 05.08.2016. vēstules Nr.8.10.2./3558 iepirkuma ONP 2016/31 ieinteresētajiem piegādātājiem atbildi uz 10.jautājumu.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadalā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece

A.Rituma 67146050



K.Matuzone