

TEHNISKIE NOTEIKUMI

25.05.2016 Nr. 34-6/2169
19.05.2016 Nr. 8.33/2279

E. Bohars
R. K...
30.05.16
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines nov., LV-2114

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei
„Gājēju celiņa izbūve Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā”

Atbildot uz Jūsu 19.05.2016 vēstuli Nr.8.33./2279 par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei „Gājēju celiņa izbūve Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā” akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajā posmā ir izbūvēti vidējā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadu minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Jelgavā, 4.līnijā 35, tālrunis 63048850.

Izstrādājot tehnisko projektu „Gājēju celiņa izbūve Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā” lūdzam paredzēt:

1. **Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;**
2. **Uzrādīt esošo vidējā ($P < 0,4$ MPa) spiediena gāzesvadu un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;**
3. **Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmaiņšanai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī uz pasūtītāja rēķina;**
4. **Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projekta tāmē;**
5. **Ja veicot darbus gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai.**
6. **Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;**
7. **Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi.**
8. **Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.**

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni, Jelgavā, 4.līnijā 35.

Komercpilnvarnieks
Jelgavas iecirkņa vadītājs

[Signature]
U.Auniņš

A.Šeršņovs 63048855

SANĒMTS
Olaines novada pašvaldībā
27.05.2016
Iereģistrēts ar Nr. 1106
Lieta Nr. _____