

OBJEKTS: DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojums no T-0615. Medemciems, Olaines nov.

Galveno darbu apjoms.

Galveno materiālu un iekārtu specifikācija.

Zemsprieguma kabeļu līnijas

Montāžas darbi

1	Tranšējas rakšana un aizbēršana	m	2341	
2	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	2341	
3	Tranšējas guļtnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	2341	
4	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	2341	
5	Divdaļīgas kabeļu apvalkcaurules montāža, esošo kabeļu aizsardzībai	m	21	
6	Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)	m	2341	
7	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	2341	
8	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	2341	
9	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	70	
10	Kabeļa NYY-J 3x2,5 montāža balstā	m	290	
11	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	29	
12	Bedres rākšana apgaismojuma sadalnei	gab.	5	
13	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža balstā	m	127	
14	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža sadalnē	m	48	
15	Met. apgaismojuma balsta montāža līdz 8,5m	gab.	29	
16	Stabu pamatnes montāža gatavā bedrē	gab.	29	
17	Stabu konsoles L-veida 1,5m montāža	gab.	29	
18	Gaismekļa ar Na spuldzi montāža	gab.	29	
19	Sadalnes montāža	kompl.	5	
20	Kontaktora montāža sadalnē	gab.	1	
21	Fotoreleja, laika releja montāža sadalnē	gab.	2	
22	Pārslēdža montāža sadalnē	gab.	1	
23	Slēdža montāža sadalnē	gab.	5	
24	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	17	
25	Automātslēdža montāža apgaismes balsta kārbā	gab.	29	
26	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	10	
27	Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā	m ²	67	
28	Krūmu izciršana	m ²	5	
29	Traucējošo priekšmetu pārvietošana	t	0.5	
30	Trases nospraušana	m	2341	
31	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
32	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas	m ²	2120	
33	EPL digitālā uzmērīšana	km	2.34	
34	Trases nospraušana	km	2.34	
35	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
36	Citi darbi	kompl.	1	

Materiālu specifikācija

1	Kabelis AXP-1-4x35	m	2509	
2	Kabelis NYY-J-3x2.5	m	290	
3	Kabeļa gala apdare EPKT-0015 (šķ.35mm ²)	gab.	70	
4	Tērauda balsts, cinkots, h=6,5m	gab.	29	
5	L-veida konsole, l=1.5m	gab.	29	
6	Balsta pamats P-1.3, "SLO" *	gab.	29	
7	Gumijas blīve pamatam	gab.	29	
8	Apgaismojuma armatūra SGS-102 f."PHILIPS" *	gab.	29	
9	Augsta spiediena Na tvaiku spuldze 100W *	gab.	29	

OBJEKTS: DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojums no T-0615. Medemciems, Olaines nov.

Galveno darbu apjoms.

Galveno materiālu un iekārtu specifikācija.

10	Aizsardzības automāts balstam 1B6A	gab.	29	
11	Aizsardzības automāts sadalnē 3B10A	gab.	6	
12	Aizsardzības automāts sadalnē 3B16A	gab.	4	
13	Aizsardzības automāts sadalnē 3B20A	gab.	2	
14	Kontaktslēdzis sadalnē	gab.	5	
15	Aizsardzības automāts 1B6A	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
16	Aizsardzības automāts 1C25A	gab.	3	(SS Nr.5 apg. sad.)
17	Aizsardzības automāts 3C32A	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
18	Kontakts ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
19	Fotorelejs 230VAC ar devēju	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
20	Laika relejs 230VAC	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
21	3 stāvokļu pārslēdzis (2 blokkontakti), ~230V	gab.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
22	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1	(SS Nr.5 apg. sad.)
23	Savienojuma spaiļes balstā	gab.	29	
24	Zemējums	kompl.	5	
25	LUKS-2 sadalnes korpuss (SS Nr.1,2,3,4 apg. sad.) *	kompl.	4	
26	N-LU sadalnes korpuss (SS Nr.5 apg. sad.) *	kompl.	1	
27	P-pamatne N-LU sadalnei	gab.	1	
28	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	2341	
29	Caurule Ø75mm, 450N	m	2117	
30	Kabeļa aizsarcaurule Ø 75mm, 750N	m	224	
31	Kabeļa aizsarcaurule Ø 75mm, 450N, (kabeļu aizsardzībai sadalnēs)	m	20	
32	Proj. divdaļīga kabeļu apvalkcaurule Ø 110mm, 450N	m	21	
33	Smilts	m3	141	
34	Šķembas proj. apgaismes balstu pamatiem	m3	6	
35	Sīkgraudainas šķembas brauktuves atjaunošanai	m3	10	
36	Zālāja sēkla	kg	85	
37	Keramzīts (frakcija 4-10mm)	litri	36	
38	Papildmateriāli	kompl.	1	

* - atzīmētos materiālus var aizstāt ar tehniski līdzvērtīgiem, iepriekš brīdinot DKS "VEF-Baloži" valdes priekšsēdētāju

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas jāskatās kopā ar rasējumiem.

2. Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.