


Apgaismojuma vadības sadalnes SS Nr.5 iekārtu specifikācija

Poz. apz.	Nosaukums	Sk.	
QF9	1pola automātslēdzis B6A, ~230V	1	
KM1	3polu kontaktors 25A, Usp~230V	1	
QF	3polu automātslēdzis C32A, ~400V	1	
	1pola automātslēdzis C25A, ~400V	3	
KBL	Fatorelejs ~230V	1	Ar devēju
KT	Laika relejs ~230V	1	
SA	3 stāvokļu pārslēdzis (2 blokkontakti), ~230V	1	

APGAISMOJUMA LĪNIJAS APRAKSTS

- cinkots metāla balsts H=6,5m - 29.gab.
- sadale balstā ar automātisko - 29.gab.
- slēdzi "B" tipa 6A
- kronšteins "L"-veida, L=1,5m - 29.gab.
- gaismeklis ar 100W spuldzi - 29.gab.
- vara kabelis balstā 3x2.5mm2 - 290m.



- Apzīmējumi:
- proj. apgaismes elektrokabelis
 - projektējamais balsts ar gaismekli (100W)

PASŪTĪTĀJS: DKS "VEF-Baloži"				Pasūtījuma Nr.: 027-2017-ELT	
PROJEKTA NOSAUKUMS: DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojums no T-0615.				Mērogs	Lapa /Lapas
Medemciems, Olaines nov.				-	ELT-3 5
Būvspeciālists	M.Bergmanis	25.01.2017	Stadija		
Izstrādāja	Ģ.Leikarts	25.01.2017	BP/TS		
Apgaismojuma tīkla izbūves shēma					
				Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R	