

**Piezīmes:**

1. Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāgmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%.
2. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu, bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību.
3. Kokskrūvēm ar diametru virs 5mm, pirms tam kokā izurbt caurumu 0.8 no skrūves diametra.
4. Bultskrūvēm paredzētajiem caurumiem jābūt vienādiem ar skrūves diametru.
5. Koka kopmontāžai paredzēt parastas stiprības, 5.6 klases skrūves.
6. Koka konstrukciju mezglu detalizētus risinājumus, kas nav doti projektā, izstrādāt būvfirmai, balstoties uz Latvijas Būvnormatīviem, vai griešties pie projektētāja.
7. Retināta dēļu klāja soli pieņemt atbilstoši Eternit lokšņu ražotāja noteiktajam, pēc konkrētās loksnes tipa izvēles.

			Objekts: Jumta seguma vienkāršotā atjaunošana			
			Pasūtītājs: Zeiferti, SIA; Reģ. Nr. 40003419183 Jaunolaine, Olaines pag., Olaines novads, LV-2127 Tālrunis: +371 679 658 97; zeiferti@inbox.lv			
			Adrese: Baznīcas iela 13, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127; Kadastra Nr. 80800080359001	Stadija: vienk. atjaunošana	Lapa: AR-2	Datums: 15.01.2015
Arhitekts	G.Bērziņš		Rasējums: Mezglis M_1	Mērogs	1 / 2 0	