

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošiem LBN 222–99, LBN 223–99.
2. Baltijas augstuma atzīmju sistēma.
3. Dzeramā ūdensvada ārējie tīkli ieprojektēti no plastmasas spiediena caurulēm PE "Pipe Life" PN10.
4. Katrā māja ūdensvada ievadā uzstādīt daudzplūsmas tipa ūdens skaitītāju DN 20, Qn 2,5

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas N	Nosaukums	Piezīmes
1.	Vispārējie rādītāji.	ŪKT–1
2.	Ģenplāns ar ŪK tīkliem.	ŪKT–2
3.	Ūdensvada garēnprofils.	ŪKT–3
4.	Ūdensvada detalizācija.	ŪKT–4
5.	Ugunsdzēsības ūdensvada garēnprofils.	ŪKT–5

Ši būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Aleksandra Minočkina
(vārds un uzvārds)
50–2644
(sertifikāta nr.)

19.09.2013
(datums)

(paraksts)

IZZIŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪKT–IS	Specifikācija	uz 1 lapas

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš		Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW
		m ³ /dnn	m ³ /st.	
Ūdensvads	35	17,0	3,19	1,49
				–
				–

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

-

Ēsošais ūdensvads
Ēsošā sadzīves kanalizācija
Projekt.ūdensvads
Projekt. sadzīves kanalizācija
Demontējamais ūdensvads
Demontējamā kanalizācija
-

Telefona kanalizācija projekt.
El. kabelis projekt.
Telefona kanalizācija
El. kabelis esošais
Aizbīdnis
Aizbīdnis koverī
Ūdensmērītājs
Vienvirzienvārsts
Lodveidīgs krāns

SIA "SMITE" <i>Rēģ.Nr 40003369118 Lāpstu 15–27, Rīga, LV–1005 tel. 29178131</i>		DARBA NOSAUKUMS: Ūdensapgādes projekts Birznieki, Olaines pagasts , Olaines novads	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Projekta vadītājs	A.Minočkina		09.13
Inženieris	N.Ozoliņš		09.13
PASŪTĪTĀJS: SIA "Zeiferti" Rēģ.Nr. 40003419183 Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Zeiferti		DALA: ŪKT	
NOSAUKUMS:		Stadija	Lapa
VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI		TP	ŪKT–1
			5