

NR.	NOSAUKUMS
1.	Sporta bāze (rekonstruājamā ēka)
2.	Olaines novada pašvaldība
3.	Autostāvieta

Nosacītie apzīmējumi

- Zemējuma kontūrs Fe/Zn 40x4mm
- Elektrods Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m
- Zibens novadītājs
- 1.0 — Zemējuma kontūra piesaistes
- Projektējamais barošanas abonenta kabelis
- Zemējuma vads

- Zemējuma kontūrs veidojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dzīlumā un vertikāliem elektrodiem Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m– 7gab.
- Ēkas zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 4omi. Elektrodu daudzums plānā norādīts nosacīti, gadījumā ja zemējuma pretestība būs lielāka nekā 4omi, elektrodu skaitu palielināt (precizēt montāžas laikā).
- Zemējuma kontūru savienot ar potenciālu izlīdzinošo kopni.
- Visi savienojumi ar zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, jānotin ar pretkorozijas lentu.
- Lai nodrošināt sporta bāzes ar elektroapgādi, no esošā US sadalnes (Olaines pilsētas domē) līdz proj. GS sadalnei noguldīt AXPK–1–4x70mm2 kabelis.
- Kabela ieguldīšana paredzēta pa sienu ar skavām virs 1. stāva PVCØ75 caurulē.
- Elektroiekārtu specifikāciju sk. –ĒL.IS lapās.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAĪŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.

BŪVPROJEKTA DALAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs

Sergejs Begens

Sertifikāts Nr. 71–02–168

18.02.13

(datums)

(paraksts)

objekts: adrese: pasūtītājs:	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA			058–2013–EL	
				Mērogs 1:500	Lapa EL–13
				Lapas	
Būvpr. sad. vad.	S. Begens	18.02.13	Stadija	SIA "S.O.S. projekti" reģ.Nr. 3496–R	
Inž. el.	I. Smirnova	18.02.13	TP		
Teritorijas elektroapgādes tīkli un zemējuma kontūra plāns.					

Ģenplāns

