

Barošanas tīkls	<div style="text-align: right;">Tīkla spriegums ~400/230V. TN-C-S</div> <div style="text-align: center;">Esošais ievads</div>				
Sadales skapis Nom.strāva,A	Puzst=111.0kW Pap=47.0kW lap.=78.0A		AAB 3x95+35 eošais	Esošā US/IP40 sadalne (Sporta zāle, Zemgales iela 33A) Uzstādīšana –Olaines pilsētas domes esošajā el. sadalnes telpā (Zemgales iela 33)	
El. vada marka un šķērsriezums Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums,m.					
ieslēgšanas aparāta tips un nom. strāva,A.	Pieslēgšana pēc galv. enerģētiķa norādījumiem				
El. vada marka un šķērsriezums Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums,m.			AXPK-4x70 PVCø75 80/40		
ieslēgšanas aparāta tips un nom. strāva,A.					
Elektropatērētājs					
Nr. pēc plāna			GS		
Nominālā, slodze,kW			86.0		
Aprēķinātā slodze,kW			47.0		
Strāva In.A/I ies.,A			78.0		
Nosaukums			Sporta bāzes spēka elektrosadalne Zemgales iela 33A		

objekts: SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA adrese: Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA					058–2013–EL		
					Mērogs b/m	Lapa EL–2	Lapas
Būvpr. sad. vad.	S. Begens		18.02.13	Stadija	SIA "S.O.S. projekti" reģ.Nr. 3496–R		
Inž. el.	I. Smirnova		18.02.13	TP			
Kopējā barošanas shēma.							