Barošanas tīkls	NYM 5x10 — levads no GS sk. 3. l.																							
Sadales skapis Nom.strāva,A	SS3; IP40 ind. izg. — 40A																							
	Puzst=15.0kW; Pap=10.0W; Iap=17.0A.																							
El. vada marka un šķērsgriezums Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums,m.	1 C16A* NYM-5x2.5 20	2 C16A* NYM-5x2.5 20	3 C10A* NYM-3x1.5 20	4 C16A NYM-3x2.5 20	5 C16A NYM-3x2.5 35	6 C16A NYM-3x2.5 30	7 C16A NYM-3x2.5 40	8 C10A NYM-3x1.5	9 C10A NYM-3x1.5	10 C10A NYM-3x1.5	11,12 C16A													
Ieslēgšanas aparāta tips un nom. strāva,A.	T1,T2-VS (esošais)																							
El. vada marka un šķērsgriezums Caurules diam. Tīkla iecirkņa garums,m.	esoš.	esoš.	esoš.																					
Elektropatērētājs																								
Nr. pēc plāna																								
Tips	T1	T1																						
Nominālā slodze,kW	4.0*	4.0*		1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9														
Strāva In.A/I ies.,A	8.0*	8.0*		4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.1	4.1														
Nosaukums	Telfers (esošais)	Telfers (esošais)	Vadības skapis (esošais)	039. t. darba rozetes	002.,003.t. darba rozetes	009.t. darba rozetes	005.,006.t. darba rozetes	002. t. apgaisme	007.-012., 048. t. apgaisme	004.-006.t. apgaisme	2xRezerve													

Tīkla spriegums ~400/230V.
Sistēma TN-C-S

*- Telferu jaudu, pieslēgšanas vietu, palaidēšanu precīzēt montāžas laikā

objekts:	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA				058-2013-EL
adrese:	Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā				Mērogs b/m — Lapa EL-6 — Lapas
pasūtītājs:	OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA				
Būvpr. sad. vad.	S. Begens		18.02.13	Stadija	SIA "S.O.S. projekti" reģ.Nr. 3496-R
Inž. el.	I. Smirnova		18.02.13	TP	
SS3. Sadalošā tīkla elektriskā principiālā shēma.					