VMS

Pu=9,85kW
Pa=7,0kW
Ia=12A

Uzsādīš.veids: v/a
Aizsardzības kl.: IP44
Kabeļu ievads/izvads: augša/augša-apakša
Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē

400/230V



Grupas numurs	Kabelis mm2	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW
	NYM-J-5x4		IEVADS NO ESOŠĀS GRUPU SDALNES	
101	NYM-J-5x2,5	15	Veļasmašīna MIELE PW 5065	2,0
102			REZERVE	
131	NYM-J-3x2,5	30	Rozetes darba vietām	1,2
132	NYM-J-3x2,5	15	Rozetes gludeklim	2,2
133	NYM-J-3x2,5	15	Rozete veļasmašīnai ARDO A1000 LX	2,0
134	NYM-J-3x2,5	15	Rozete veļas žāvētājam	1,6
135	NYM-J-3x1,5	125	Apgaisme	0,85
136			REZERVE	
137			REZERVE	
138			REZERVE	

				Pasūtītājs: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Nr.90000023765 Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114	Nr. 2013-139-EL	
				Objekts: Veļas mazgātavas telpu pārplānošana.	Stadija: TP	Lapa: EL-2 / Lapu sk.: 1
	Uzvārds	Paraksts	Datums			
Bp.daļas vad.	G.Džeriņš		04.2013.		Arhīva reģ. Nr.	
Izstrādāja	G.Džeriņš		04.2013.	Sadalne VMS elektriskā principiālā vienlīniju shēma M b.m.	Projektētajs: SIA "Elektro projekti" Maltas iela 21-35, Rīga, LV-1057 Tālr.: 29874900 guntis.dzerins@gmail.com	