

# IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA.

Nr. p.k.	Ierīces nosaukums, tips, marka	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
1	2	3	4	5
1.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas panelis Bentel	gab.	1	J424
2.	Akumulators 12Vdc; 17Ah	gab.	2	Yuasa
3.	Ugunsgrēka paneļa 8 zonu paplašināšanas modulis	gab.	3	J400-EXP8
4.	Ugunsgrēka paneļa atkārtotājs	gab.	1	J400-REP
5.	Analogais siltuma signāļdevējs	gab.	12	
6.	Analogais dūmu signāļdevējs (precizēt montāžas gaitā(aktu zāle))	gab.	125	
7.	Analogais dūmu/staru signāļdevējs	gab.	2	
8.	Manuālais trauksmes signāļdevējs	gab.	21	
9.	Skaņas signalizators 24Vdc;	gab.	21	
10.	Gaismas skaņas signalizators 24Vdc;	gab.	1	
11.	Paralēlais gaismas signāla indikators	gab.	3	
12.	Signalizācijas kabelis JE-H(St)H E30/60	m	1500	2x0.8+0.8
13.	Signalizācijas kabelis kabelis JY(St)Y 180	m	2900	1x2x0.8
14.	Kabelis 3x1.5mm E30 (precizēt montāžas gaitā)	m		
15.	Kabeļu kanāls 32x16	m	450	
16.	Kabeļu kanāls 110x60	m	50	
17.	Caurule d=20mm (precizēt montāžas gaitā)	m		
18.	Programmēšanas un palaišanas darbi	kompl.	1	
19.	Ugunsdrošie blīvēšanas materiāli	kompl.	1	
20.	Palīgmateriāli	kompl.	1	
21.	Izpilddokumentācija	kompl.	1	
22.				
23.				

PROJEKTĒTĀJS  SIA „Bastions Apsardze” Mazā Nometņu iela 47, Rīga, LV-1002 Reģ. Nr 40003234068			PASŪTĪTĀJS  Olaines 1.vidusskola. Zeiferta iela 4, Olaine, LV2114. Reģ.Nr.90000023854.			PASŪTĪJUMA NR.  ARHĪVA NR.  PROJEKTA SADAĻAS NOSAUKUMS Vājstrāvu sistēmas		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, LV2114.			STADIJA	MĒROGS	MARKA
Projektētājs	A.Strautiņš					TP	b/m	UAS
Izstrādāja	A.Strautiņš		RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Iekārtu un materiālu specifikācija.			LAPU SK.	LAPA	DATUMS
						12	12	20.06.2013.

