



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

## VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

### NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI

Rīgā

2014. gada 27. jūnijā

Nr. 10-4/15819/ 419

SIA "Firma L4"

Jelgavas ielā 90, Rīgā, LV-1004

|   |
|---|
| 1. <u>Objekta nosaukums</u> : Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.   |
| 2. <u>Objekta adrese</u> : Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīšu ciems, „Gaismas”  |
| 3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Olaines novada pašvaldība (Reģ.Nr.90000048580)  |
| 4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. 2014. gada 5. marta Olaines novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums b/Nr.. 2. Teritorijas plāns.   |
| 5. <u>Apsekojums veikts</u> : Nav veikts  |
| 6. <u>Konstatēts</u> : paredzēta Stūnīšu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta izstrādāšana Olaines novadā, Olaines pagastā, Stūnīšu ciemā, zemes gabalā „Gaismas”. Rekonstrukcijas gaitā plānota attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana no 150 m <sup>3</sup> /dnn līdz 300 m <sup>3</sup> /dnn, sakarā ar jauno objektu pievienošanu centralizētai kanalizācijai. Attīrīšanas iekārtu tehnoloģija ar atklātām notekūdeņu apstrādes tīlnēm, bez dūņu uzglabāšanas. Attīrīto notekūdeņu novadīšana paredzēta meliorācijas grāvju sistēmā.   |
| <b>NOSACĪJUMI</b><br>Objekta projektēšanas gaitā paredzēt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aizsargjoslu likuma ar grozījumiem ievērošanu, paredzot aizsargjoslu ap attīrīšanas iekārtām – 100 m;</li><li>- inženierkomunikāciju izvietošanu ievērojot 2004. gada 28. decembra MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”;</li><li>- ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasībām;</li><li>- objekta iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 221 - 98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām;</li><li>- personāla darba apstākļu organizēšanu, ievērojot 2009. gada 28. aprīļa MK noteikumus Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”;</li><li>- notekūdeņu attīrīšanas pakāpi saskaņā ar 2002. gada 22. janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām;</li></ul> |

- |   |
|---|
| <p>- LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” ievērošanu un projektēšanu veikt tā, lai objekta ekspluatācijas laikā neapdraudētu tās apkārtnē esošo cilvēku veselību.</p> |
|---|

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas  
un monitoringa nodaļas vadītāja



Olga Saganoviča

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas  
un monitoringa nodaļas higiēnas ārsts  
Ruslans Lucenko, tālr.67321064, [ruslans.lucenko@vi.gov.lv](mailto:ruslans.lucenko@vi.gov.lv)