









Lapa	Nosaukums	Piezīmes
Ventilācija un apkure		
AVK-1	Vispārējie dati	B.M.
AVK-2	NAI palīgēkas plāns	1:50
AVK-3	Griezumus "1-1". Fasādes asīs "A-C", "C-A", "5-1"	1:50
AVK-4	Ventilācijas sistēmu "P-1" un "N-1" izometriskās shēmas	1:50

VENTILĀCIJAS IEKĀRTU PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmas apzīmējums	Apkalpojamo telpu nosaukums	Iekārtas marka (nosaukums)	Skaitis	Ventilators		Elektrodrozinājs			Piezīmes	Iekārtas marka (nosaukums)	Elektrokālorifers			Piezīmes
				L (m3/h)	H (Pa)	N (kW)	I (A)	V/Ph			Q _a (kW)	V/Ph	I (A)	
P-1	Pieplūdes ventilators ākā	RKB 600x300 E3 EC	1 gab.	2960	400	1.22	1.88	400/3		RB 60-35/45-3 400V/3	45	400/3	65	"VEAB"
N-1	Nosūces ventilators ākā	RKB 600x300 E3 EC	1 gab.	2960	400	1.22	1.88	400/3		-	-	-	-	-

NOSACĪTĪE APZĪMĒJUMI

- | | | |
|---|---|--|
| N-1 | — | ventilācijas nosūces sistēma – n.p.k. |
| Ø250 | — | gaisa vada diametrs, (mm) |
| 600x300 | — | gaisa vada izmērs a x b, (mm) |
| L560 | — | gaisa daudzums, (m ³ /h) |
| WTS-400x100 | — | pieplūdes / nosūces gaisa reste (marka – izmēri) |
| UTT/K-400x100 | — | regulējamo vārsts (marka-diametrs) |
|  | / | nosūces gaisa vads, (kantains) |
|  | / | pieplūdes gaisa vads, (kantains) |
|  | / | nosūces gaisa vads (apaļš) |
|  | / | pieplūdes gaisa vads (apaļš) |
|  | — | pieplūdes reste |
|  | — | nosūces reste |
|  | — | regulējamo vārsts |
|  | — | motorizēta piedziņa |

Šī būvprojekta "AVK" daļas risinājumi atbilst
 Latvijas būvnormatīviem,
 kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
 vadītājs

Raitis Straumanis

(vārds un uzvārds)
 50 - 2266
 (sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>firma L4</div></div></div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181</div></div></div></div></div>	<div><div><div>PASŪTĪTĀJS:</div><div>SIA "ZEIFERTI"</div></div><div><div>OBUKSTS:</div><div>"Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārtā" - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Stūnīšu ciema Gaismās</div></div></div>
--	--

[illegible]