

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

06.06.2014.

Nr. 27.3-22/1740

26.05.2014.

SIA „Zeiferti”

„Zeiferti”, Jaunolainē, Olaines novadā,
LV-2127

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta izstrādei Stūnīšos, Olaines novadā

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – AS “Latvijas Gāze”) informē, ka, veicot minētā projekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā ($P < 1,6$ MPa) un vidējā ($P < 0,4$ MPa) spiediena gāzesvadus un gāzes regulēšanas iekārtas..
Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par ielas izbūvei paredzētajiem līdzekļiem.
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz ielas izbūves tehniskā projektā tāmē.
5. Paredzēt vietu perspektīviem gāzesvadiem ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfiju jā saskaņo AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
7. Izstrādāto projektu saskaņot AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā gāzesvadu shēma – 1 lapa.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskanošanas daļas vadītājs

Mooring

U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692

