

Izpildītājs:

Pasūtītājs:

Objekts: Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta ielā 4, Olainē

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija Nr.3 - vēdināšanas iekārtas elektroiekārta.

A

B

C

D

montāžas darbi			
1	Sadalnes Svēd. montāža	gab.	1
2	Esošās sadalnes Svēd. demontāža	gab.	1
3	Vadības sadalnes VS-1 , VS-2 (P1N1; P2N2) montāža	kompl.	2
4	Gaisa agregāta vadības sadalnes montāža	gab.	1
5	Slēdzis vienpolīgs 10A 230V montāža	gab.	5
6	Slēdzis vienpolīgs 10A 230V komplektā ar taimeru montāža	gab.	1
7	Kabeļa MMJ-5x4 mm2 montāža pa celtn. konstr.	m	30
8	Kabeļa MMJ-5x6 mm2 montāža (penālī 24m, PVCd40 sienā 6m)	m	30
9	Kabeļa MMJ-3x2.5 mm2 montāža virs piek. griestiem kab. plauktā	m	150
10	Kabeļa MMJ-4x2.5 mm2 montāža virs piek. griestiem kab. plauktā	m	120
11	Kabeļa MMJ-5x2.5 mm2 montāža pa celtn. konstr. vrs piek.gr. kab. pl.	m	120
12	Kabeļa MMJ-3x2.5 mm2 montāža	m	200
13	Kabeļa MMJ 3x1.5mm2(pa celt. konstr.35m; penālī 24m)	m	180
14	Stāvvads PVC 40x60	m	6
15	Kabeļa NHXCH -FE 3x1.0 mont. pa kabeļu konstr PVC d20 (FE)	m	100
16	Kabeļu trepes 30x120	m	50
17.	Elektriskie mērījumi	obj.	

Materiāli

1	Kabelis NHXCH -FE -3x1.0 mm2 (PVC d.20 FE)	m	100
2	Kabelis MMJ-3x1.5mm2	m	180
3	Kabelis MMJ 5x2,5 mm2	m	120
4	Kabelis MMJ 4x2,5 mm2	m	120
5	Kabelis MMJ 3x2,5 mm2	m	350
6	Kabelis MMJ 5x4.0 mm2	m	30
7	Kabelis MMJ-5x6 mm2	m	44
8	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44	gab	5
9	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A	gab.	2
10	Kārba kontaktiem	gab.	7
11	Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A	gab.	5
12	Slēdzis vienpolīgs ar taimeru	gab.	1
13	Vadības sadalne (P1N1) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu	kompl.	1
14	Vadības sadalne (P2N2) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu	kompl.	1
15	Vadības sadalne (gaisa agrēgats)- kompl. ar tehnol. iekārtu	kompl.	1
16	Kabeļu trepe 30x120	m	50
17	Kabeļu kanāls PVC 40x60	m	24
18	Sadalne ar ievada aparātu 63A; slēdži 3B40-1 gab.; 3C16-2 gab.;	kompl.	1
19	B10x2gr.; C10-3gr.; B16-7 gr.		
20	PVC d20 / d20 FE	m	20/100
21	PVC d40	m	6
22	Palīgmateriāli elektromontāžas dabiem	kompl.	1
23	Kabeļa MMJ-5x6 gala apdare	gab.	2

Sastādīja:

M. Kudrjavceva