U~230V
~420V



Piezīmes:

1. Pie zemējuma kopnes (ZK) pievienot visu esošo el. iekārtu el. sadalnes telpā;
2. Rekonstruētiem stāvvadiem aizsargaparātus mainīt uz lielākiem.

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELA 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ					14 – 038	
					EL	
				ELEKTROIEKĀRTA	Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR.	M.KUDRJAVCEVA		07.10.2014.		TP	10	
				IEVADA PIESLĒGUMA SHĒMA	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R		