

Pozīci.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	Ventilācija P1N1-aktu zāle					
1	Gaisa apstrādes agregāts	OPVEX SR 11HW	kompl.	1	Systemair	
	ar automātikas komplektu	Lpiepl.=5000m³/h				
	ar 2 centrālās ventilatoriem -1,93kW	Lnos.=5000m³/h				
	ar ūdens kaloriferi-19,9kW	80/60°C				
	ar rotācijas siltummaini	p=250Pa				
	ar antivibrācijas iekārtu	80/60°C				
	ar filtru F7-5.klase					
	ar gaisa ieņemšanas vārstu					
	ar pretaižsalšanas automātiku					
	ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību					
	ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un					
	automātiku					
	Trokšņu slāpētājs l=1000	800x400	kompl.	1	Systemair	
	Trokšņu slāpētājs l=1000	800x400	kompl.	1	Systemair	
2	Gaisa ieņemšanas reste	PAL 1600x1200	gab		Halton	
3	Pieplūdes difuzors ar redukcijas kārbu	JTC/C-250	gab	8	Halton	
4	Nosūces restīte	WTS-400x150	gab	8	Halton	
5	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	800x400	m	4	ar izolāciju 40mm	
6	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,4	Dn 250	m	122	komplektā ar atzariem	
7	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	Dn 315	m	10	komplektā ar atzariem	
8	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	Dn400	m	18	komplektā ar atzariem	
9	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	Dn500	m	15	komplektā ar atzariem	
10	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	Dn630	m	55	komplektā ar atzariem	
11	Cinkotā skārda gaisa vads biež.=0,7	Dn710	m	4	Apvalkcaurule	
12	Gaisa vada līkums	1000x400	gab	2		
13	Gaisa vada līkums	Dn 200	gab	4		
14	Gaisa vada līkums	Dn500	gab	4		
13	Gaisa vada līkums	Dn 250	gab	32		
14	Gaisa vada līkums	Dn600	gab	18		
15	Gaisa vada līkums	Dn710	gab	1		
16	Jumtiņš virs gaisa vada	Dn700	gab	1		
17	Ugunsdrošais vārsts	Dn 630	gab	2		
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA				14-038		
ZEIFERTA IELĀ 4,OLAINĒ,OLAINES NOVADĀ				AVK-2		
				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Karlevica			TP	7	
				SIA"KOMUNĀLPROJEKTS"		
Iekārtu un materiālu specifikācija						