



- Piezīmes:
- Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
  - Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
  - Visus stāvvadus izvietot nomaiņāmo stāvvadu vietās.
  - Ūdensapgādes sistēmas stāvvadu montāžai izmantot vara caurules. No pagrabā maģistrāles līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
  - Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tuboīl" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biežumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tuboīl" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biežumā.
  - Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC caurļvadus.
  - Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biežumā. Pagrabā guļvadus neizolēt.
  - Mezģls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezģls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
  - Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izvieto 1,0-1,4m virs grīdas. Divieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
  - Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
  - Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
  - Ūdensapgādes caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
  - Kanalizācijas caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
  - Kanalizācijas tēkņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja :		Objekts:			
SIA <b>BŪVEFEKTS</b>		Īrējs: AS „Oļaines ūdens un siltums”			
Reģ. Nr. 54103051041, Īrējs: Būvkomersana reģ. nr. 7177-RKA Čekurkalna 4. stāvs, 31-1-26, Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49		Pasūtītājs: AS „Oļaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kdāras ielā 27, Oļainē, LV-2114			
Būvproj. vad. R. Sondore		Adrese: Zemgales iela 51, 602. sērija Oļaine, Oļaines nov., LV-2114 kadastra Nr. 80090010323001		Stādīja	Lapa
Izstrādāja M. Zeltiņš		Rasējums: 2.-9.stāva plāns ar Ū1, T3, T4 un K1 tīkliem		VR	ĶK-5
				Mērogs	Datums
				1:100	29.11.2012