



Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdztīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Visus stāvvadus izvietot nomaiņāmo stāvvadu vietās.
4. Ūdensapgādes sistēmas montāžai izmantot vara caurules. No kolektora līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
5. Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biezumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biezumā.
6. Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC cauruļvadus.
5. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biezumā. Pagrabā guļvadus neizolēt. Pagrabā guļvadus neizolēt.
6. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
7. Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izvieto 1,0-1,4m virs grīdas. Divieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
8. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
9. Pagrabā katrā pagriezienā uzstādīt revīziju vai tīršanas tapu, lai varētu veikt tīršanu.
10. Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
11. Ūdensapgādes caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15, Ø63 <0,7-1,4m; vertikāli <2,0m.
12. Kanalizācijas caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
13. Kanalizācijas tēkņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu veikšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja :		Objekts:				Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā renovācija (eksp.pr., 9.st., 1.sekc.)			
SIA BŪVEFEKTS Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersana reģ. nr. 7177-RĀ Čekurkalna 4. stā-1, 3/-1-26, Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49		Pasūtītājs:		AS „Oļaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Oļainē, LV-2114					
Būvproj. vad.	R. Sondore	Adrese:		Stacijas ielā 12, Oļaine, LV-2114; Būves kadastra Nr. 80090020631001 (eksp. pr.)					
Izstrādāja	M. Zeltiņš	Rasējums:		Stādija	Lapa	Datums			
				VR	Ūk-4	29.11.2012			
				Mērogs					
		1. stāva plāns ar Ū1, T3 un T4 tīkliem		1:100					