



- Piezīmes:
- Rasējuma doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
  - Darba zīmējumus un mezģu detaļizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
  - Visus stāvvadus izvietot nomaiņāmo stāvvadu vietās.
  - Ūdensapgādes sistēmas montāžai izmantot vara caurules. No kolektora līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
  - Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tubolit" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biezumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tubolit" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biezumā.
  - Mezģis "A" jāizbūvē pie kolektora uz stāvvada atzara. Mezģis "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
  - Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
  - Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.

|  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Izstrādāja :   |  |  | Objekts:                           |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkārtšotā renovācija<br>(eksp.pr., 9.st., 1.sekc.)      |  |  |
| SIA <b>BŪVEFEKTS</b><br>Reģ. Nr. 54103051041,<br>Būvkomersana reģ. nr. 7177-RĀ<br>Čekurkaina 4. st.-1, 3/1-26, Rīga, LV-1026<br>T: (+371) 291 303 49 |  |  | Pasūtītājs:                        |  |  | AS „Oļaines ūdens un siltums”<br>Reģ. Nr. 50003182001<br>Kdtras ielā 27, Oļainē, LV-2114 |  |  |
| Būvproj. vad: R. Sondore   |  |  | Adrese:                            |  |  | Stacijas ielā 12, Oļaine, LV-2114;   |  |  |
| Izstrādāja M. Zeļiņš   |  |  | Rasējums:                          |  |  | Būves kadastra Nr. 80090020631001<br>(eksp. pr.)   |  |  |
|  |  |  | Ū1; T3 un T4 aksionometriskā shēma |  |  | Stādļa VR  |  |  |
|  |  |  |                                    |  |  | Lapa ŪK-6  |  |  |
|  |  |  |                                    |  |  | Mērogs 1:50  |  |  |
|  |  |  |                                    |  |  | Datums 29.11.2012  |  |  |