

Iepirkuma procedūras
“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve
ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārtā”
(5.3.1.0/16/I/012) ietvaros”
(iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/1)

Iepirkumu komisijas sanāksmes
PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27

2017.gada 7.martā

DARBA KĀRTĪBA

1. Par papildus informācijas sniegšanu

Sanāksmē piedalās:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Iepirkumu komisijas locekļi: Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.

Protokolē: AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja Rasma Berga.

Iepirkumu komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr.39 (kopija pielikumā).

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001

Iepirkuma priekšmets:

Būvdarbu līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma izbūve Zemgales un Tīreļu ielās, DN 250, L 588 m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija Zemgales ielā no Zeiferta ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, DN 250, L 338 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales ielā, DN 160, L 397 m;
- rūpnieciski izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q=16 l/s, piegāde un montāža.

1.p.

Par papildus informācijas sniegšanu

Iepirkumu komisija 2018.gada 6.martā elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).

1. Iepirkumu komisijas locekļi izskata uzdotos jautājumus un sniedz atbildes.

1.1. **Jautājums:** “Skaidrojošajā aprakstā “Projektējamie kanalizācijas tīkli” ir norādīts: Projektā paredzēta jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve no polipropilēna caurulēm PP OD200 un OD250mm SN8. Standartam EN 13476 ir divas sadaļas EN 13476-2 (gludsienu caurules) un EN 13476-3 (ribotas), kura konstrukcija ir paredzēta projekta realizācijā?”

Atbilde: Piegādātājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem piedāvāt projekta tehniskām specifikācijām un standartam EN 13476 atbilstošas PP OD200mm un OD250mm SN8 caurules un veidgabalus ar gludu iekšējo un ārējo virsmu vai caurules un veidgabalus ar gludu iekšējo un raibotu ārējo virsmu, paredzot izvēlēto cauruļvadu montāžu atbilstoši tehniskā projekta un ražotāja noteiktām prasībām.

1.2. **Jautājums:** “Vai caurules trieciena noturību un riņķa elastību piedāvāt atbilstoši Ziemeļvalstu prasībām, kas ir standarta EN 13476 maksimālās prasības – triecienizturība pēc -10°C atbilstoši LVS EN 13476, (ICE SCRISTAL marķējums uz caurules), aploces elastība RF30

(marķējums RF30 uz caurules), vai arī piedāvāt zemākiem parametriem atbilstošus cauruļvadus?

Atbilde: Iepirkuma procedūras nolikumā speciālas prasības nav noteiktas.

- 1.3. **Jautājums:** “Kanalizācijas skatakas paredzētas DN600mm, plastmasas rūpnieciski izgatavotas ar ķeta lūkām, kas paredzētas transporta slodzei 400 kN(40t), klase D400 (EN124). Vai norādītais akas šahtas diametrs DN600 ir iekšējais diametrs?”

Atbilde: Jā. Akas šahtas diametrs DN600 ir iekšējais diametrs.

- 1.4. **Jautājums:** “Skaidrojošajā aprakstā nekas nav minēts par spiediena dzesēšanas akām. Vai var tikt izmantotas plastmasas grodu tipa spiedienu dzesēšanas akas DN625, rasējums pielikumā?”

Atbilde: Tehniskajā projektā paredzēta dzelzsbetona grodu spiediena dzesēšanas aka DN1000mm. Skatīt tehniskā projekta rasējuma lapu Nr.9 “Kanalizācijas spiedvada dzelzceļa šķērsojums. Plāns. Garenprofils.”.

2. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.8.punktu, Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi ar trim balsīm “par” nolēmja:
- 2.1. Nosūtīt sniegtās atbildes jautājumu uzdevējam;
- 2.2. Publicēt papildus informāciju iepirkuma procedūras nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs.

Pielikumā:

- 1) Ieinteresētā piegādātāja e-pasta izdruka uz 4 lp.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	(personas paraksts)	V.Liepa
Iepirkumu komisijas locekļi:	(personas paraksts)	M.Mazurs
	(personas paraksts)	T.Levicka
Protokolēja	(personas paraksts)	R.Berga