



PN-4, PN-5, PN-6, PN-7

gaisa apstrādes iekārta Systemair VR 700 DC

PIEPLŪDE: filtrs: EU7

ventilators: 510m3/h, 200Pa, 0,25kW, 1~/230V

slīdītājs: elektrība 1~/230V, Q=1,70kW

rekuperators: rotējošais, 77,0%

NOSŪCE: filtrs: EU3

ventilators: 510m3/h, 200Pa, 0,25kW, 1~/230V

masa: 300kg

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)		APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS: MM (DIAMETRS)		STĀVVADI (KANTAINI)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS: MM (PL. x AUGST.)		REGULĒJOŠIE VĀRSTI
L 1500	GAISA DAUDZUMS: M3/H		VIENVIRZIENA VĀRSTS
	PIEPLŪDES GAISS VADS (APAŅŠ)		UGUNSTROŠAIS VĀRSTS
	NOSŪCES GAISS VADS (APAŅŠ)		PIEPLŪDES/NOSŪCES DIFUZORS
	PIEPLŪDES GAISS VADS (KANTAINS)		PIEPLŪDES/NOSŪCES RESTE
	NOSŪCES GAISS VADS (KANTAINS)		TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS
	STĀVVADI (APAŅI)		VENTILATORS

Nr.p.k	Nosaukums	Platība (m²)
93	Istaba	65,5
94	Tualete	13,8
95	Trauku mazgātuve	1,9
96	Ģērbtuve	15,1
97	Kāpņu telpa	5,7
98	Tualete	13,6
99	Trauku mazgātuve	1,9
100	Ģērbtuve	15,2
101	Istaba	64,5
102	Istaba	64,9
103	Ģērbtuve	14,8
104	Trauku mazgātuve	1,8
105	Tualete	13,7
106	Kāpņu telpa	5,6
107	Tualete	13,5
108	Trauku mazgātuve	1,8
109	Ģērbtuve	14,8
110	Istaba	65,5
Kopā		393,6

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Oļaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte", Baznīcas iela 1, Oļaines pag., Oļaines nov.

Būvprojekta vadītājs : D. Deruma		Pasūtītājs: Oļaines pirmsskolas iestāde "Magonīte" Baznīcas iela 1, Oļaines pag., Oļaines nov.		STABUJA TP	
Izstrādāja : G. Ābele	DATUMS	OBJEKTA REĢ.NR.	MĒROGS	MAKSA	LAPA
	31.07.2013	KPFI/01	1:100	AVK	AVK-03
LAPAS NOSAUKUMS		2. stāva plāns (ventilācija)			