

PN-1, PN-2, PN-3

gaisa apstrādes iekārta Systemair VR 700 DC

PIEPĻŪDE: filtrs: EU7

ventilators: 510m3/h, 200Pa, 0,25kW, 1~230V

sildītājs: elektrība 1~230V, Q=1,70kW

rekuperators: rotējošais, 77,0%


NOSŪCE: filtrs: EU3

ventilators: 510m3/h, 200Pa, 0,25kW, 1~230V

masa: 300kg

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)		APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS: MM (DIAMETRS)		STĀVVADI (KANTAINI)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS: MM (PL. x AUGST.)		REGULĒJOŠIE VĀRSTI
L1500	GAISA DAUDZUMS: M3/H		VIENVIRZĒNA VĀRSTS
	PIEPĻŪDES GAISA VADS (APAŅŠ)		UGUNSTROŠAIS VĀRSTS
	NOSŪCES GAISA VADS (APAŅŠ)		PIEPĻŪDES/NOSŪCES DIFUZORS
	PIEPĻŪDES GAISA VADS (KANTAINS)		PIEPĻŪDES/NOSŪCES RESTE
	NOSŪCES GAISA VADS (KANTAINS)		TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS
	STĀVVADI (APAŅI)		VENTILATORS

Nr.p.k	Nosaukums	Platība (m²)	Nr.p.k	Nosaukums	Platība (m²)
59	Gulamtelpa	30,7	74	Ģaršis	24,9
60	Ģaršis	14,3	75	Notīkātava	1
61	Vēlītveris	2,8	76	Zāle	69,7
62	Grupas telpa	48,3	77	Notīkātava	0,8
63	Bufete	11,7	78	Bufete	2
64	Tualetes	17,5	79	Grupas telpa	48,2
65	Kāpņu telpa	2,8	80	Vēlītveris	2,8
66	Dušas telpa	2,8	81	Ģaršis	14,3
67	Tualetes	4,5	82	Gulamtelpa	29,9
68	Izolators	8,3	83	Tualetes	11,9
69	Telpa	1,1	84	Vēlītveris	3,1
70	Kabīnēts	9,3	85	Kāpņu telpa	15
71	Kabīnēts	8,2	86	Artelepa	2,6
72	Kabīnēts	8,9	87	Artelepa	2,5
73	Ventilācijas telpa	12,5		Kopā	411,6

Energoefektīvātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Oļaines pirmsskolas izglītības iestādē "Mākonīte", Baznīcas iela 1, Oļaines pag., Oļaines nov.					
Būvprojekta vadītājs : D. Deruna		Pasūtītājs: Oļaines pirmsskolas iestādē "Mākonīte" Baznīcas iela 1, Oļaines pag., Oļaines nov.			STABUĻA TP
Izstrādāja : G. Ābele		DATUMS 31.07.2013	OBJEKTA REĢ.NR. KPFI/01	MĒROGS 1:100	MAKSA AVK
LAPAS NOSAUKUMS		1.stāva plāns (ventilācija)			
		LAPA AVK-02			
<div><p><b>AVK</b> PROJEKTS SIA "AVK PROJEKTS" Skolas iela 21-204, Rīga, LV-1010 mob: 28 34 89 30 gatis-a@inbox.lv</p></div>					