



APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)		APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS; MM (DIAMETRS)	<input checked="" type="checkbox"/>	STĀVVAIDI (KANTĀNI)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS; MM (PL. x AUGST.)	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULĒJOŠIE VĀRsti
L1500	GAISA DAUDZUMS; M3/H	<input checked="" type="checkbox"/>	VIEŅVIRZIENA VĀRSTS
PIEPLŪDES GAISA VADS (APALŠ)		<input checked="" type="checkbox"/>	UGUNSTROŠAIS VĀRSTS
NOSŪCĒS GAISA VADS (APALŠ)		<input checked="" type="checkbox"/>	PIEPLŪDES NOSŪCĒS DIFUZORS
PIEPLŪDES GAISA VADS (KANTĀINS)		<input checked="" type="checkbox"/>	PIEPLŪDES NOSŪCĒS RESTE
NOSŪCES GAISA VADS (KANTĀINS)		<input checked="" type="checkbox"/>	TROKŠNU SLĀPĒTAJS
STĀVVADI (APALI)		<input checked="" type="checkbox"/>	VENTILATORS

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filialē) Kūdras ielā 5 un ventiliācijas izbūve grupu telpās Olaines PII "Zīle" Kūdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.



PROJEKTS

SIA "AVK PROJEKTS"

Skolas iela 21-204,

Rīga, LV-1010

mob: 28 34 89 30

gatis-a@inbox.lv

PN-10
gaisa apstrādes iekārtas Systemair Topex FR03EL VAV
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 1110m3/h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
slīdētājs: elektrika 1~/230V, Q=5,00kW
rekuperators: rotaļjošais, 75,4%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilatoris: 1100m3/h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
masa: 300kg

PN-10
gaisa apstrādes iekārtas Systemair Topex FR03EL VAV
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 1110m3/h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
slīdētājs: elektrika 1~/230V, Q=5,00kW
rekuperators: rotaļjošais, 75,4%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilatoris: 1100m3/h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
masa: 300kg

Būvprojekta vadītājs:
D. Deruma
Izstrādāja:
G. Ābele

PĀSUMLĀJS:

Olaimes pirmskolas izglītības iestāde „Zīle”

Kūdras iela 9, Olaime, Olaimes novads, LV-2114

STĀVĀJA
TP

SIA "AVK PROJEKTS"

Skolas iela 21-204,

Rīga, LV-1010

mob: 28 34 89 30

gatis-a@inbox.lv

DATUMS

31.07.2013

OBJEKTA REG.NR.

1.100

MĒRĪGĀS

AVK

MARKA

AVK-11

LĀPĀS

Kūdras iela 5, Olaime

1.stāva plāns (ventiliācija)