

VENTILĀCIJAS SISTĒMU PAMATRĀDĪTĀJI

SIST. APZ.	APKALPOJAMĀS TELPAS	IEKĀRTAS NOSAUKUMS (m ³ /h)	VENTILATORS (Pa)	ELEKTRODZIN. (kW)	FILTRS	SILTUMMAINS (%)	GAISA SILDĪTĀJS							
							TIPS (%)	GAISA TEMP. (°C)						
PN-1	Ēkas biroji, tehniskās telpas, konferenču telpas	"SYSTEMAIR" TOPVEX FR 03 EL VAV	1110	300	230V/1~	0,50	EU 7	92	rotējošais 75,4	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
PN-2	1. un 2.stāva ekspozīciju zāles	"SYSTEMAIR" VR 700 DC	510	200	230V/1~	0,25	EU 5	85	rotējošais 77,0	-20,7+9,1	elektrība	230V/1~	+9,1+20,0	1,70
PN-3	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" VR 700 DC	510	200	230V/1~	0,25	EU 7	83	rotējošais 77,0	-20,7+9,1	elektrība	230V/1~	+9,1+20,0	1,70
PN-4	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" VR 700 DC	510	200	230V/1~	0,25	EU 5	82	rotējošais 77,0	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
PN-5	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" TOPVEX FR 03 EL VAV	1110	300	230V/1~	0,50	EU 5	85	rotējošais 75,4	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
PN-6	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" TOPVEX FR 03 EL VAV	1110	300	230V/1~	0,50	EU 7	92	rotējošais 75,4	-20,7+9,1	elektrība	230V/1~	+9,1+20,0	1,70
PN-7	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" VR 700 DC	510	200	230V/1~	0,25	EU 7	83	rotējošais 77,0	-20,7+9,1	elektrība	230V/1~	+9,1+20,0	1,70
PN-8	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" VR 700 DC	510	200	230V/1~	0,25	EU 7	92	rotējošais 75,4	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
PN-9	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" TOPVEX FR 03 EL VAV	1110	300	230V/1~	0,50	EU 5	85	rotējošais 75,4	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
PN-10	Mansarda stāva konferenču telpa	"SYSTEMAIR" TOPVEX FR 03 EL VAV	1110	300	230V/1~	0,50	EU 7	92	rotējošais 75,4	-20,7+8,8	elektrība	230V/1~	+8,8+20,0	3,80
							Kopā:	7,50				Kopā:	27,50	

PROJEKTA GALVENIE PAMATRĀDĪTĀJI

TELPU NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIKS	SILTUMA JAUDA; kW	AUKSTUMA JAUDA; kW	SILTUMNES. TIKS	SILTUMNES. TEMP. °C	ELEKTRO JAUDA (kW)
Olaimes PII "Zīle" (filiale)	Ventilācija	-	-	elektrība	230V/1~	35,00
Kūdras ielā 5 un Olaimes PII "Zīle" Kūdras ielas 9,	Radiatoru apkure	82,20	-	ūdens	80 / 60	-
Olaime, Olaimes nov.	Gaisa kondic.	-	24,00	R410A	230V/1~	7,50
	KOPĀ:	82,20	24,00	-	-	42,50

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Šī būvprojekta AVK dalas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

D. Deruma
(vārds,uzvārds)

G. Ābele
(vārds,uzvārds)

50-2478
(sertifikāta Nr.)

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaimes PII "Zīle" (filiale) Kūdras ielā 5 un ventiliācijas izbūve grupu telpās Olaimes PII "Zīle" Kūdras ielas 9, Olaime, Olaimes novads.

Būvprojekta vadītājs:

D. Deruma

PĀSUŅITĀJS:
Olaimes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle"
Kūdras iela 9, Olaime, Olaimes novads, LV-2114

DATUMS
31.07.2013

OBJEKTA REG.NR.
1.100

MĒRGS
AVK

MĀRKA
AVK-01

LĀPĀS
NOSAUKUMS
Vispārīgā rādītāji

mob: 28 34 89 30
gatis-a@inbox.lv

