

VENTILĀCIJAS UN KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērvienība	Piezīmes
1.KĀRTA					
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA					
1	Gaisa vads	SR-100	6	m	
2	Gaisa vads	SR-250	6	m	
3	Gaisa vads	SR-400	12	m	
4	Gaisa vads	SR-500	18	m	
5	Gaisa vads	LKR-400-200	6	m	
6	Gaisa vads	LKR-600-300	7	m	
7	Siltumizolācija	PAROC LAM, b=100 mm	40	m²	PAROC
8	Fasondaļu komplekts		1	k-ts	
9	Pieplūdes reste	ALE-400-200	5	gab.	Halton
10	Pieplūdes difuzors	DVS-P-125	1	gab.	Soler & Palau
11	Nosuces reste	AVS-400-200	5	gab.	Halton
12	Nosuces difuzors	DVS-125	1	gab.	Soler & Palau
13	Droseļ vārsts	SK-125	2	gab.	Soler & Palau
14	Droseļ vārsts	SSK 400-200	10	gab.	Soler & Palau
15	Siltināts gaisa vārsts ar servo piedziņu	600x300	2	gab.	
16	Ugunsdrošais vārsts	Dn 100	2	gab.	
17	Ugunsdrošais vārsts	Dn 500	2	gab.	
18	Jumtiņš	600x300	2	gab.	
19	Trokšņu slāpētājs	AKS 500/10	2	gab.	Soler & Palau
20	Gaisa apstrādes agregāts ar automātiku	HRglobal 4000	1	gab.	P.Lemmens
21	Ūdens dzesēšanas iekārta ar hidraulisko moduli	EUWAB12KBZW1	1	gab.	Daikin
22	Vara caurule ar izolāciju b=13 mm	Dn 54	10	m	
23	Ārējo bloku stiprinājumu (līdz 300 kg)		1	k-ts	
24	Vibroizolējošie balsti		1	k-ts	
25	Vibroizolējošie ieliktni	Dn 50	2	gab.	
26	Noslēgvārsts	Dn 50	2	gab.	
27	Nolaišanas vārsts	Dn 15	1	gab.	
28	Automātiskais atgaisotais	Dn 15	1	gab.	
29	Etilēnglikols 40%		155	litr.	
30	Freons	R-407C	6	kg	
31	Drenāžas caurule	Dn 20	5	m	
32	Kondensāta sūkņi, plūsmas jauda līdz 50 l/h	BLUE DIAMOND	1	gab.	BLUE DIAMOND
33	Kabelis	NYM 5x6 mm²	80	m	
34	Elektroinstalācijas materiāli		1	k-ts	
35	Paligmateriāli		1	k-ts	
2.KĀRTA					
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA					
1	Iekšējā pie griestiem liekamā konsole	FHQ140C	2	gab.	Daikin
2	Ārējais modulis	RZQSG140LY1	2	gab.	Daikin
3	Sienas pultis	BRC1E52A	2	gab.	Daikin
4	Vara caurule ar izolāciju b=9 mm	3/8"	20	m	
5	Vara caurule ar izolāciju b=9 mm	5/8"	20	m	
6	Ārējo bloku stiprinājumu (līdz 150 kg)		2	k-ts	
7	Vibroizolējošie balsti		2	k-ts	
8	Freons	R-410A	10,5	kg	
9	Drenāžas caurule	Dn 20	20	m	
10	Kondensāta sūkņi		2	gab.	
11	Elektroinstalācijas materiāli		1	k-ts	
12	Paligmateriāli		1	k-ts	

Sastādīja:	J.Nazarova				SIA "ES Technology" Krāslavas iela 14-20, Rīga, LV-1003 tālr. +371 28805455, fakss +371 67362303 info@estechology.lv
Objekts :	Olaines 1. vidusskola, Teodora Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, Latvija				
Lapas nosaukums:	Materiālu specifikācija				
Proj. Nr.	Mērogs :	Kods:	Lapas	Lapas Nr.	
14/03/18-1	b/m	AVK IS-1	1	1	