

2. Udens vads

1.5. Tehniskie noteikumi dergi vienu gadi.

(i)

1.4. Projekta saskaņa gaitā ievērot visus pārvaltbū un Latvijas Valsts izdots būvniecības normatīvus, nekustamo telpumu tipšanai kārtībā, tāja skaitā ar pastātījumi un visiem

1.3. Būvprojektu saskaņot normatīvus aktos noteiktajā kārtībā, tāja skaitā ar pastātījumi un visiem

1.2. Būvprojektu izstrādat saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, likumu.

1.1. Būvprojektu izstrādat saskaņā ar Vissparīgajiem būvnotiekumiem, Udensaizmīniecības reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem, Aizsargējošu standartiem (LVs), Latvijas nacionāla standarta statusa adaptētiem un noteikta kārtība pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Latvijas būvnormatīvam (LBN), Latvijas nacionālajiem kabinetea 22.03.2016 noteikumiem Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko udensaizmīniecības siltumeņrēģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, imezneiņrūvuji noteikumi”, Ministru pakalpojumu likumu, Ministru kabineta 16.09.2014 noteikumiem Nr.551 „Ostū hidrotehnisko, izstrādes vajadzībam, Būvprojekts skar tehniško udens vadu DN300, divus dzermā udens vados DN150, liešus un fekālās kanalizācijas tīkļus, telefona līniju un pāzemēs kabēļu līniju, kas nav

Tehniskie noteikumi parādzeši būvprojekta „Rūpniecības rekonstrukcija Olaime pilseta”, SIA „Nordic Industrial Park” telpuma, bet ir pievienotas tā telpumaam.

1. Vissparīgi

Tehniskie noteikumi

Olaimes nov., LV-2114,
Rūpniecības iela 4, Olaime,
Reģ. Nr. 40003419978
SIA „Nordic Industrial Park”

Uz 19.05.2016. Nr.8.33./2276

Nr.22-06/2016/1-9-2/01

2016.gada 22.jūnijā

Olaime



66140040
Pūmenova

Kristaps Kucinskis



7.1. Saglabat Rūpniecību ielu ūdensapgādes sistēmas kabeļus esotā izplidījumā

7. Telekomunikācijas

6.1. Saglabat Rūpniecību ielu ūdensapgādes sistēmas vadi esotā izplidījumā

6. Gāzes apgāde

5.2. Ievietot divas gofretas caurules PE DN110, 750N, paraleli esotajiem 6 kV kabeļiem
Industriālā parka teritorijai

5.1. Saglabat Rūpniecību ielu ūdensapgādes sistēmas vadi esotā izplidījumā

5. Elektroapgāde

4.1. Saglabat lietus un saimnieciskas kanalizācijas tīkļus esotā izplidījumā.

4. Kanalizācijas sistēmas tīkli

3.3. Veikst tehniskā ūdens uzskaites mežgala rekonstrukciju.
Parka teritorijā

3.2. Pie tehniskā ūdens caurulvadā ir piešķirts visi iesaistītās hidrantu SIA "Nordic Industrial

3.1. Nomāminit tehniskā ūdens caurulvadu DN300 esotā izplidījumā

3. Tehniskais ūdens

DN 400

Nordic Industrial Park