

*J. Kauliņa*  
2016.06.06

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642  
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009  
Kontaktu centrs: tālr. 155, fakss 67 041 604  
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv  
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8  
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

*G. Bobragam*  
*Darboam.*  
*2016.06.06*

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

*04.06.2016 Nr. 311-6/2296*  
*25.05.2016 Nr. 8.33./2381*

**Olaines novada pašvaldība**  
Zemgales iela 33, Olaine  
Olaines nov., LV-2114

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei  
„Stacijas ielas 32, 34, 36 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu rekonstrukcijai”

Atbildot uz Jūsu 25.05.2016 vēstuli Nr.8.33./2381 par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei „Stacijas ielas 32, 34, 36 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu rekonstrukcijai” akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajā posmā ir izbūvēti zemā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadu minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Jelgavā, 4.līnijā 35, tālrunis 63048850.

Izstrādājot tehnisko projektu „Stacijas ielas 32, 34, 36 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu rekonstrukcijai” lūdzam paredzēt:

1. **Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;**
2. **Uzrādīt esošo zemā ( $P < 0,002$  MPa) spiediena gāzesvadu un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;**
3. **Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmaiņšanai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī uz pasūtītāja rēķina;**
4. **Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projekta tāmē;**
5. **Ja, veicot darbus, gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai.**
6. **Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;**
7. **Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi;**
8. **Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.**

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni, Jelgavā, 4.līnijā 35.

Komercpilnvarnieks  
Jelgavas iecirkņa vadītājs

*[Paraksts]*

U.Auniņš

**SĀNĒMTS**  
Olaines novada pašvaldībā

Reģistrēts ar Nr.

Lieta Nr.

A.Šeršpovs 63048855

07.06.2016  
2016