



## OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777  
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

06. 05. 2015. Nr.8.10.1./ 1915

### Iepirkuma ONP 2015/15 ieinteresētajiem piegādātājiem

#### Par jautājumiem iepirkumā ONP 2015/15 „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 2.vidusskolā”

Iepirkumu komisija 2015.gada 30.aprīlī saņēma ieinteresētā piegādātāja e-pasta vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2015/15 „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 2.vidusskolā” Tehnisko projektu.

#### 1. jautājums:

Ar kādu mērķi tehniskajā specifikācijā ir paredzēts uzstādīt divus identiskus video serverus, kuri atradīsies vienā telpā?

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Šāds sadalījums tika veikts, lai samazinātu slodzi uz katru video serveri. Tas nodrošinās nepārtraukto videonovērošanu arī situācijā, ja kāds no video serveriem izies no ierindas. Lai to nodrošinātu, svarīgās kameras jāpārslēdz uz darba serveri, ko nebūs iespējams izdarīt gadījumā, ja būs tikai viens video serveris.

#### 2. jautājums:

Vai ir iespējams tehniskajā specifikācijā pozīciju Nr.1 Videonovērošanas serveris aizvietot ar vienu līdzvērtīgu analogu, kurš nodrošinās tehniskajā specifikācijā norādīto kameru skaitu pieslēgšanu un darbību?

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Var aizvietot Tehniskajā specifikācijā pozīciju Nr.1 „Videonovērošanas serveris” ar līdzvērtīgu analogu, ņemot vērā visus tehniskos parametrus, saglabājot Tehniskajā specifikācijā prasīto videonovērošanas serveru skaitu.

#### 3. jautājums:

DWG failos blokshēmā atspoguļots komunikācijas panelis cat5e, bet nav atspoguļots specifikācijā, ne DWG failā, ne nolikumā, kur ir klūda?

#### 4. jautājums:

Kam DWG failos ierīču sarakstā ir iekļauti savienošanas kabelji cat6, ja sistēma izbūvēta uz cat5?


**Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. un 4. jautājumu:**

Piedāvājumu gatavošanai pieļietot nolikuma Tehniskās specifikācijas 06.05.2015. precīzēto versiju, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/precupiegade/:wide/> pie iepirkuma ONP 2015/15 dokumentācijas ar nosaukumu: *VN\_projekts\_Olaines\_2\_skola\_PRECIZETS\_06.05.2015.*

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2015/15 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Rituma 67146050